Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w roku 2019

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 dnia 4 maja 2007r., z późniejszymi zmianami), ELEKTRIX S.A. przedstawia wartości wskaźników dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2019 r.

SAIDI	Przerwy planowane	183,62
	Przerwy nieplanowane	41,38
	Przerwy nieplanowane (z uwzględnieniem przerw katastrofalnych)	41,38
SAIFI	Przerwy planowane	1,40
	Przerwy nieplanowane	0,57
	Przerwy nieplanowane (z uwzględnieniem przerw katastrofalnych)	0,57
MAIFI		0,00
Liczba obsługiwanych odbiorców		58

Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w ww. rozporządzeniu:

1. SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
2. SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
3. MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
4. Przerwy planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
5. Przerwy nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
6. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu trwania dzieli się na:
   - Przerwy krótkie - trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty
   - Przerwy długie - trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin
   - Przerwy bardzo długie - trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
   - Katastrofalne - trwające dłużej niż 24 godziny.

z siedzibą przy ul. Bukietowa 5 lok. U1, 02-650 Warszawa
tel/fax (+48 22) 844 71 33, tel/fax (+48 22) 844 17 65, elektrix@elektrix.com.pl
Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663770,
REGON 017319553, NIP 527-23-47-772 o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł